

THƯ MỜI BÁO GIÁ

V/v mời báo giá dịch vụ thuộc dự toán “Bảo dưỡng, sửa chữa trạm xử lý nước thải của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang năm 2025”

Kính gửi: Các công ty/ đơn vị có năng lực tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết số 66/2024/NQ-HĐND ngày 08/10/2024 của HĐND tỉnh Bắc Giang ban hành quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đối với dự toán mua sắm thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Đơn đề nghị bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống trạm xử lý nước thải ngày 18/03/2025 của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện YHCT Bắc Giang năm 2025;

Căn cứ Biên bản khảo sát tình trạng hỏng hóc của Hệ thống trạm xử lý chất thải Bệnh viện vào hồi 15h ngày 25/03/2025 của Phòng Tổ chức hành chính;

Căn cứ Thông báo số 07/GM-BVYHCT ngày 28/03/2025 về việc khảo sát tình trạng hỏng hóc của hệ thống trạm xử lý nước thải Bệnh viện của Bệnh viện YHCT Bắc Giang;

Căn cứ Biên bản họp ngày 15/04/2025 của Hội đồng Khoa học và kỹ thuật Bệnh viện về việc thống nhất lựa chọn danh mục công việc/ dịch vụ/ hàng hóa, số lượng/ khối lượng công việc và mô tả công việc/dịch vụ, yêu cầu về thông số kỹ thuật của hàng hóa, chất lượng đầu ra công việc/dịch vụ của gói thầu thuộc dự toán “Bảo dưỡng, sửa chữa trạm xử lý nước thải của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang năm 2025”

Bệnh viện YHCT tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tham khảo giá để có căn cứ lập dự toán đảm bảo đúng theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang đề nghị các Công ty/ đơn vị có năng lực quan tâm gửi báo giá cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. *Đơn vị yêu cầu báo giá:* Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ: Số 02 - Đường Nguyễn Danh Vọng – Phường Ngô Quyền – Thành phố Bắc Giang.

2. *Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:*

Ông Lê Xuân Hoàn – Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – ĐT: 0988.142.426 – Email: tranhungduoc@gmail.com

3. *Cách thức tiếp nhận báo giá:*

- Nhận trực tiếp (hoặc qua bưu điện) tại địa chỉ: Bộ phận văn thư Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ: Số 02 - Đường Nguyễn Danh Vọng – Phường Ngô Quyền – Thành phố Bắc Giang.

- Nhận qua email: tranhungduoc@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h00 ngày 17/04/2025 đến trước 7h00 ngày 28/04/2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục, số lượng/khối lượng công việc và yêu cầu về thông số kỹ thuật, chất lượng đầu ra: *Chi tiết theo phụ lục đính kèm.*

2. Ghi rõ cam kết về chất lượng dịch vụ cung cấp

3. Địa điểm cung cấp hàng hóa, dịch vụ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổng TT đơn vị;
- Lưu: VT, TC-KT; TC-HC./.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Toàn

PHỤ LỤC II: DANH MỤC CÔNG VIỆC, HÀNG HOÁ

STT	Danh mục công việc/ dịch vụ/ hàng hoá	Mô tả công việc/dịch vụ, yêu cầu về thông số kỹ thuật của hàng hóa, chất lượng đầu ra công việc/dịch vụ	Đơn vị	Số lượng/ khối lượng	Ghi chú
A	CUNG CẤP THIẾT BỊ VẬT TƯ				
1	Giá bể vi sinh MBBR	-Giá thể vi sinh hình cầu D100 -Nhiệt độ làm việc: <45 độ -Vật liệu: nhựa PP -Diện tích tiếp xúc: >250m ² /m ³	m ³	10	
2	Phao báo mức	Phao báo mức nước thải: -Loại: Phao quả (phao nổi); -Nhiệt độ vận hành: 50 độ C -Nhiệt độ bể chứa: -20÷80 độ C -Nguồn điện:10(4)A/250V -Cấp độ bảo vệ:IP68	Cái	2	
B	SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI				
1	Sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị Tủ điều khiển	-Sửa chữa tu điều khiển, làm lại các đầu dây hàn gỉ. -Kiểm tra các thiết bị đóng cắt, đánh rỉ các thiết điểm hàn gỉ. -Sửa chữa, đầu nối và cài đặt bộ điều khiển PLC SIEMEN S7-1200 -Sửa chữa màn hình hiển thị HMI, cost lại chương trình	Gói	1	
2	Bảo dưỡng Máy thổi khí	-Thông số kỹ thuật: Máy thổi khí Tsurumi RSR-80; Công suất 5.5KW; lưu luowngk khí 4.29m ³ /phut; áp suất 45kPa -Mô tả bảo dưỡng Bảo dưỡng máy thổi khí. Tháo bộ phận lọc khí và vệ sinh. Thay dầu và dây curoa	Cái	2	
3	Bảo dưỡng Bơm nước thải tại các bể	-Thông số kỹ thuật: Máy bơm chìm Công suất 0.4 – 1.5KW/3 pha 380VAC	Cái	6	

	chức năng	-Mô tả kiểm tra bảo dưỡng: -Tháo và kéo bơm lên, vệ sinh bảo dưỡng -Kiểm tra các điện và đầu nối lại điện động lực			
4	Bảo dưỡng máy khuấy chìm	-Thông số kỹ thuật: Máy khuấy chìm Công suất 1.1KW/3 pha 380VAC -Mô tả kiểm tra bảo dưỡng: -Tháo và kéo máy lên, vệ sinh bảo dưỡng -Kiểm tra cách điện và đầu nối lại điện động lực -Kiểm tra, bảo dưỡng khung giá đỡ, xích kép	Cái	2	
5	Bảo dưỡng hệ thống bơm hoá chất khử khuẩn	-Thông số kỹ thuật: Máy bơm hoá chất(02 máy). Công suất 0.25KW/3pha 380VAC -Mô tả kiểm tra chất lượng: -Tháo máy và vệ sinh bảo dưỡng -Kiểm tra cách điện và đầu nối lại điện động lực	Gói	1	
6	Sửa chữa lưới chắn giữa các bể chức năng	Thi công lắp đặt lưới chắn giữa các bể Thiếu khí và Hiếu khí -Chất liệu: lưới Inox, mắt lưới 10x10mm	Gói	1	
7	Sửa chữa hệ thống van	-Sửa chữa một số van bướm bị hỏng -Thay mới nếu cần thiết	Gói	1	
8	Vệ sinh bể lắng lamen	-Kiểm tra tầng thiết bị lắng lamen. Đảm bảo chắc chắn -Vệ sinh máng tràn nước bể lắng. -Hút bùn bể lắng, đẩy về ngăn chứa bùn.	Gói	1	
C	VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM, NUÔI CẤY VI SINH				
1	Bùn vi sinh	Cung cấp bùn vi sinh bể hiếu khí. Nồng độ $\geq 80\%$	m3	10	
2	Chế phẩm Vi sinh	-Chế phẩm sinh học: Dạng bột màu nâu vàng, tan trong nước, chứa đa chủng vi sinh vật hữu ích thuộc các Bacillus, Lactobacillus, Saccharomyces,... -Dùng cho bể hiếu khí, làm tăng khả năng phân huỷ các chất khó tiêu trong nước.	Kg	70	

		Xuất xứ: Việt Nam			
3	Hoá chất vận hành Mật rỉ đường	Hoá chất: Mật rỉ đường, dạng lỏng đậm đặc Tác dụng: Cung cấp dinh dưỡng cho vi sinh	kg	160	
4	Hoá chất vận hành PAC	Hoá chất: PAC, dạng bột màu vàng Quy cách đóng bao 25kg Tác dụng: hỗ trợ lắng bùn	kg	100	
5	Hoá chất vaanh hành NaOH	Hoá chất: NaOH, dạng hạt/vảy Quy cách đóng bao 25kg Tác dụng: Điều chỉnh độ pH tại bể vi sinh	kg	50	
6	Nhân công vận hành chạy thử	Kỹ sư theo dõi vận hành hệ thống, căn chỉnh công nghệ và nuôi cấy vi sinh. Trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tháng, hoặc cho tới khi đạt chất lượng nước	Gói	1	
7	Quan trắc nước thải	Phân tích nước thải sau xử lý sau khi hệ thống vận hành ổn định. Các chỉ tiêu phân tích đáp ứng cột B-QCVN28:2010/BTNMT	Gói	1	
TỔNG CỘNG (A+B+C) (ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT)					